

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Задвижка с обрезиненным клином с невымощным шпинделем

фланцевая чугунная ЛШТИ.491685.001 - 03 зав. № _____

изготовлена и принята в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3721-004-07529459-06 и признана годной к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

201

год, месяц, число

Шмаков Н.В.

расшифровка подписи

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность задвижки в течении гарантийного срока 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки заказчику, и гарантирует наработку не менее 400 циклов при условии соблюдения потребителем требований по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации.

Адрес завода-изготовителя: 367013, г. Махачкала, ул. Юсупова, 51.
Тел./факс (8722) 68-13-59, e-mail: aozg-ogk@mail.ru.

АО «Завод им. Гаджиева»

ОКП 37 2100 _____

Утвержден

ЛШТИ.491685.001 ПС – ЛУ

ЗАДВИЖКА

С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ
НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ
ФЛАНЦЕВАЯ ЧУГУННАЯ ДЛЯ ВОДЫ
С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 150°C

ПАСПОРТ
ЛШТИ.491685.001-01 ПС

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование	Задвижка с обрезиненным клином и невыдвижным шпинделем фланцевая чугунная, DN -125
Обозначение	ЛШТИ.491685.001- 03
Тип (т/ф)	30ч39р, цвет задвижки - красный
Зав. номер	
Дата изготовления	201

Задвижки применяются как запорное устройство на трубопроводах для воды при температуре до 150 °С и давлении номинальном до 1,6 МПа (16 кгс/см²).

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – Основные технические характеристики

Давление номинальное, МПа (кгс/см ²)	1,6 (16)				
Диаметр номинальный, мм	50	80	100	125	150
Класс герметичности по ГОСТ 9544	«А» (протечки не допускаются)				
Рабочая среда	вода пресная и пар				
Температура рабочей среды, °С	+5...+150				
Материал корпусных деталей	СЧ20 ГОСТ 1412				
Материал уплотнений	резиновая смесь				
Управление	ручное или электроприводом				
Усилие на маховике, обеспечивающее герметичность, Н·м (кгс·м)	140 (14)	300 (30)	350 (35)	400 (40)	640 (64)
Максимальное допустимое усилие на маховике открытия и закрытия затвора, Н·м (кгс·м)	850 (85)	1200 (120)	1600 (160)	1400 (140)	1440 (144)
Число оборотов шпинделя для полного открытия задвижки	9,5	16	20	25	30
Климатическое исполнение	УХЛ категория размещения-3 ГОСТ 15150				
Масса, кг, не более	12	21	26	36	48
Строительная длина, мм	150	180	190	200	210
Присоединение к трубопроводу	фланцевое по ГОСТ 12815				

Продолжение таблицы 1

Коэффициент гидравлического сопротивления	0,2
Изготовление и поставка	ТУ 3721-004-07529459-06
Установочное положение	любое, кроме маховиком вниз

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2 – Комплект поставки

Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
ЛШТИ.491685.001 - 03	Задвижка	1	на партию
	Документация		
ЛШТИ.491685.001-01 ПС	Паспорт	1	
ЛШТИ.491685.001-01 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	

Примечания:

- 1 По требованию потребителя могут быть поставлены дополнительные экз. руководства.
- 2 По требованию потребителя могут быть поставлены ответные фланцы по ГОСТ 12820, уплотнительные прокладки по ГОСТ 15180 и крепежные детали к ним.
3. Электропривод не поставляется, приобретается потребителем.

4 РЕСУРС, СРОК СЛУЖБЫ

Средняя наработка на отказ – 600 циклов.
Средний срок службы до списания – 10 лет.
Средний ресурс до списания – 1000 циклов.
Указанные параметры действительны при соблюдении требований руководства по эксплуатации ЛШТИ.491685.001-01 РЭ.