

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Задвижка с обрезиненным клином с невымощным шпинделем

наименование изделия

фланцевая чугунная ЛШТИ.491685.001 - зав. №

обозначение

изготовлена и принята в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3721-003-07529459-04 и признана годной к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность задвижки в течении гарантийного срока 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки заказчику, и гарантирует наработку не менее 500 циклов при условии соблюдения потребителем требований по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации.

Адрес завода-изготовителя: 367013, г. Махачкала, ул. Юсупова, 51.
Тел. /факс (8722) 68-13-59, e-mail: oaozg-ogk@mail.ru.

ОАО «Завод им. Гаджиева»

ОКП 37 2112

Утвержден

ЛШТИ.491685.001 ПС – ЛУ

ЗАДВИЖКА

С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ

НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ

ФЛАНЦЕВАЯ ЧУГУННАЯ ДЛЯ ВОДЫ

С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 75°C

ПАСПОРТ

ЛШТИ.491685.001 ПС

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование	Задвижка с обрезиненным клином и невыдвижным шпинделем фланцевая чугунная, DN _____
Обозначение	ЛШТИ.491685.001- _____
Тип (т/ф)	30ч39р, цвет задвижки - синий
Зав. номер	_____
Дата изготовления	_____

Задвижки применяются как запорное устройство на трубопроводах для воды при температуре до 75 °С.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – Основные технические характеристики

Давление номинальное, МПа (кгс/см ²)	1,6 (16)					1,0 (10)
Диаметр номинальный, мм	50	80	100	125	150	200
Класс герметичности по ГОСТ 9544	«А» (протечки не допускаются)					
Рабочая среда	вода по СанПиН 2.1.4.1074					
Температура рабочей среды, °С	+5 ...+75					
Материал корпусных деталей	СЧ20 ГОСТ 1412					
Материал уплотнений	резиновая смесь					
Управление	ручное или электроприводом					ручное
Усилие на маховике, обеспечивающее герметичность, Н·м (кгс·м)	140 (14)	300 (30)	350 (35)	400 (40)	640 (64)	920 (92)
Максимальное допустимое усилие на маховике открытия и закрытия затвора, Н·м (кгс·м)	850 (85)	1200 (120)	1600 (160)	1400 (140)	1440 (144)	1500 (150)
Число оборотов шпинделя до полного открытия задвижки	9,5	16	20	25	30	32
Климатическое исполнение	УХЛ категория размещения-3 ГОСТ 15150					
Масса, кг, не более	12	21	26	36	48	76

Продолжение таблицы 1

Строительная длина, мм	150	180	190	200	210	230
Коэффициент гидравлического сопротивления	0,2					
Присоединение к трубопроводу	фланцевое по ГОСТ 12815					
Изготовление и поставка	ТУ 3721-003-07529459-04					
Установочное положение	любое, кроме маховиком вниз					

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2 – Комплект поставки

Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
ЛШТИ.491685.001 _____	Задвижка	1	на партию
ЛШТИ.491685.001 ПС	Документация	1	
ЛШТИ.491685.001 РЭ	Паспорт	1	
	Руководство по эксплуатации	1	

Примечания:

- 1 По требованию потребителя могут быть поставлены дополнительные экз. руководства.
- 2 По требованию потребителя могут быть поставлены ответные фланцы по ГОСТ 12820, уплотнительные прокладки по ГОСТ 15180 и крепежные детали к ним.
3. Электропривод не поставляется, приобретается потребителем.

4 РЕСУРС, СРОК СЛУЖБЫ

Средняя наработка на отказ – 1500 циклов.
Средний срок службы до списания – 16 лет.
Средний ресурс до списания – 4500 циклов.
Указанные параметры действительны при соблюдении требований руководства по эксплуатации ЛШТИ.491685.001 РЭ.